廃棄物処理施設の維持管理に関する記録（平成29年度）

1 焼却施設

(1) 処分した廃棄物の各月毎の種類、数量
別紙１のとおり

(2) 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突排ガス中のCO濃度（すべて日平均値の月平均値）

1号炉

測定日	燃焼温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中のCO濃度	備考
4月	869℃	165℃	7ppm	
5月	―	―	―	休炉
6月	868℃	165℃	7ppm	
7月	863℃	165℃	9ppm	
8月				
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

2号炉

測定日	燃焼温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中のCO濃度	備考
4月	878℃	166℃	8ppm	
5月	874℃	166℃	10ppm	
6月	868℃	166℃	8ppm	
7月	―	―	―	休炉
8月				
9月				
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

(3) 冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

	ばいじんを除去した日
4月	1-30
5月	1-31
6月	1-30
7月	1-31
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
1月	
2月	
3月	

(4) 排ガス中のダイオキシン類濃度、ばい煙量又はばい煙濃度測定

1号炉

採取年月日	採取位置	結果が得られた日	測定結果				
			ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	ダイオキシン類

2号炉

採取年月日	採取位置	結果が得られた日	測定結果				
			ばいじん濃度	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度	ダイオキシン類

2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設

(1) 処分した廃棄物の各月毎の種類、数量
別紙１のとおり

(2) 溶融炉内の温度
1号炉

	測定位置	結果が得られた日	測定結果
4月	溶融炉底部	連続測定	1639℃
5月	―	―	―
6月	溶融炉底部	連続測定	1603℃
7月	溶融炉底部	連続測定	1650℃
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

2号炉

	測定位置	結果が得られた日	測定結果
4月	溶融炉底部	連続測定	1742℃
5月	溶融炉底部	連続測定	1774℃
6月	溶融炉底部	連続測定	1744℃
7月	―	―	―
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

(3) 排ガス及び処理生成物中の石綿濃度
1号炉

採取年月日	測定位置	結果が得られた日	測定結果	
			排ガス	スラグ

2号炉

採取年月日	測定位置	結果が得られた日	測定結果	
			排ガス	スラグ

(4) 排ガス処理設備及び集塵器にたい積したばいじんの除去
１の(3)に同じ

3 最終処分場

(1) 埋立した廃棄物の各月毎の種類、数量

別紙１のとおり

(2) 擁壁及び遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容とその月日
4月	3-7,10-14,17-21,24-28	異常なし	
5月	1,2,8-12,15-19,22-26,29-31	異常なし	
6月	1,2,5-9,12-16,19-23,26-30	異常なし	
7月	3-7,10-14,18-21,24-28,31	異常なし	
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

(3) 周縁地下水及び放流水の水質検査

採取日	試料採取位置	結果が得られた日	測定結果	講じた措置内容とその月日
H29.4.20,26	放流槽，地下水集水管	H29.5.11	別紙のとおり	
H29.5.10	放流槽，地下水集水管	H29.5.31	別紙のとおり	
H29.6.14	放流槽，地下水集水管	H29.7.3	別紙のとおり	
H29.7.11	放流槽，地下水集水管	H29.8.4	別紙のとおり	

(4) 浸出水の調整池及び処理施設の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容とその月日
4月	3-7,10-14,17-21,24-28	異常なし	
5月	1,2,8-12,15-19,22-26,29-31	異常なし	
6月	1,2,5-9,12-16,19-23,26-30	異常なし	
7月	3-7,10-14,18-21,24-28,31	異常なし	
8月			
9月			
10月			
11月			
12月			
1月			
2月			
3月			

(5) 残余の埋立容量

	測定日	測定結果(m^3)
残余容量	H29.3.31	1,126,511